

신청인 정보

이름	김동준
휴대번호	010-6424-8848
전화번호	
전자우편	8848dj@naver.com
주소	

민원 내역

접수번호	20200814900771
진행상황	완료
신청일시	2020-08-14(금) 09:14
제목	오피스텔 가구 방염 여부
내용	<p>다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 제2조제1항제3호</p> <p>3. "실내장식물"이라 함은 건축물 내부의 천장 또는 벽에 설치하는 것으로서 대통령령이 정하는 것을 말한다.</p> <p>다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제3조(실내장식물)</p> <p>법 제2조제3호에서 "대통령령이 정하는 것"이라 함은 건축물 내부의 천장이나 벽에 붙이는(설치하는) 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. 다만, 가구류(옷장, 찬장, 식탁, 식탁용 의자, 사무용 책상, 사무용 의자 및 계산대, 그 밖에 이와 비슷한 것을 말한다)와 너비 10센티미터 이하인 반자동림대 등과 「건축법」 제52조에 따른 내부마감재료는 제외한다"라고 되어 있습니다.</p> <p>11층 이상 오피스텔 공사에 주방가구를 납품하는 업체입니다.</p> <p>소방방재청에 문의결과 가구는 방염대상이 아니라고 답변을 받았으나 관할소방서에서 다시한번 확인하고자 문의드립니다.</p> <p>오피스텔 공사시 납품하는 주방가구, 붙박이장, 신발장등 가구는 방염대상인가요? 아닌가요?</p> <p>또한 고양소방서, 청주소방서, 광주광역시 서부소방서, 광주광역시 동부 소방서</p>

	회신 보내 드리오니 참고하시기 바랍니다.
첨부파일	방염질의회신.pdf, 수기동 방염 질의회신.pdf, 쌍촌동 가구방염 질의회신.pdf
공개여부	비공개
안전제보여부	미신청
방문상담신청	미신청
처리결과 사진요청	미신청
진행상황알림	홈페이지, 전자우편, 휴대전화 문자
답변내용알림	홈페이지, 전자우편
제안변경여부	비동의

| 최종답변

답변일시	2020-08-24 09:33
답변내용	<p>1. 응답소 민원-20200814900771(2020.08.14.)와 관련입니다. 2. 응답소 민원 처리결과를 다음과 같이 보고합니다. 가. 대 상: 송파구 관내 11층이상 오피스텔 나. 민 원 인: 비공개 다. 민원내용: 오피스텔 가구 방염 여부 라. 알림방법: 문자 및 이메일로 회신 마. 민원답변내용</p> <p>안녕하십니까? 귀하께서 신청하신 민원에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다. 귀하의 민원내용은 "11층이상 오피스텔 가구의 방염 여부"에 관한 것으로 이해됩니다. 귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다. 화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제20조(방염대상물품 및 방염성능기준)에 따라 건축물 내부의 천장 또는 벽에 부착하거나 설치하는 가구류는 권장사항임을 알려드립니다. 귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 송파소방서 예방과 선경숙 담당자(☎02-6981-5264)에게 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.</p> <p>붙임 민원내용 1부. 끝.</p>
첨부파일	첨부파일이 존재하지 않습니다.
담당자	선경숙 (☎ :02-431-5119 scks1138@seoul.go.kr)
담당부서	예방과